



Meløse Vandværk A.m.b.a.

Byvej 24, Meløse  
3320 Skævinge

Att.: Jens Kristensen

Registrernr.: T55292  
Kundenr.: 611693  
Ordrenr.: 816693  
Prøvenr.: 23261906

Modt. dato: 2011.06.07

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Meløse Vandværk A.m.b.a.  
Byvej 24, Meløse, 3320 Skævinge  
Prøvested.....: **Meløse Vandværk Ledningsnet - V02001300/4231001399**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Byvej 14B , køkkenhane**  
Prøveudtagning...: 2011.06.07 kl. 09:52  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PA1)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.06.08 kl. 01:59 - 2011.06.11

	Prøvenr.: 23261906	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	170	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.062	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	15.0	gr. C			DS2250	
pH	7.9	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	70	mS/m	>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	8.9	mg/l		> 5	DS/EN 25814	10

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Hillerød Kommune, Teknisk Forvaltning, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

14. juni 2011



Kundecenter: tlf.70224256 **Martin Hartlev Pedersen**  
Kontaktperson Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.