



Meløse Vandværk A.m.b.a.

Registrernr.: T87283

Byvej 24, Meløse  
3320 Skævinge

Kundenr.: 611693

Ordrenr.: 816693

Prøvenr.: 23306113

Att.: Jens Kristensen

Modt. dato: 2012.01.17

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Meløse Vandværk A.m.b.a.  
Byvej 24, Meløse, 3320 Skævinge  
Prøvested.....: **Meløse Vandværk Ledningsnet - 83658/4231001399**  
Udtagningsadresse: **Byvej 14B**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + Uorg.sporstoffer  
Prøvemærke.....: **Køkkenhane**  
Prøveudtagning...: 2012.01.17 kl. 09:15  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (CJS)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.01.18 kl. 00:07 - 2012.01.21

	Prøvenr.: 23306113	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	4	CFU/ml			200 DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	0.073	mg/l			0.2 ISO17294m-ICPMS 30		
Nikkel (Ni)	0.075	µg/l			20 ISO17294m-ICPMS 30		
Arsen (As)	0.10	µg/l			5 ISO17294m-ICPMS 30		
Bor (B)	50	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS 30		
Cobalt (Co)	<0.040	µg/l			ISO17294m-ICPMS 30		

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.0	gr. C			DS2250	
pH	7.5	pH			7.0-8.5 DS 287:1978	10
Ledningsevne	70	mS/m	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	7.2	mg/l			> 5 DS/EN 25814	6

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Hillerød Kommune, Teknisk Forvaltning, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011


### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256   
Kontaktperson Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.