

**Meløse Vandværk**  
**Byvej 24, Meløse**  
**3320 Skævinge**  
**Att.: Inge Kristensen**

**Rapportnr.:** AR-20-CA-20054453-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-20054453  
**Kundenr.:** CA0004333  
**Modt. dato:** 22.10.2020

## Analyserapport

<b>Prøvested:</b>	Meløse Vandværk - Ledningsnet - 83658 - V02001300 / 4231001399		
<b>Udtagningsadresse:</b>	Industrivænget 12, 3320 Skævinge		
<b>Prøvetype:</b>	Drikkevand - Andet		
<b>Prøveudtagning:</b>	22.10.2020 kl. 13:05		
<b>Prøvetager:</b>	Eurofins Miljø Vand A/S	DJK1	
<b>Analyseperiode:</b>	22.10.2020 - 27.10.2020		

**Prøvemærke:** vask toilet

Lab prøvenr:	835-2019-80720352	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	835-2020-80877581				*		
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.15	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M: A	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - A	

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

**Kopi til:**

Hillerød Kommune , Kopimodtager drikkevand, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød  
 Meløse Vandværk , Uffe Christensen, Byvej 24, Meløse, 3320 Skævinge

27.10.2020

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**